

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 июня 2018

Тула

№ 1-847-п

**О проведении плановой выездной проверки юридического лица  
Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр  
социального обслуживания населения №3»**

1. Провести проверку в отношении Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения №3» (ГУТО «КЦСОН №3»), ИНН 7112011780.

2. Место нахождения юридического лица: Тульская область г. Богородицк ул. Пролетарская, д. 41.

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки:

Дедову	Государственного инспектора	Председатель
Ольгу	межрегионального отдела по котлонадзору	комиссии
Александровну	и газовому надзору	

Шеметова	Государственного инспектора
Александра	межрегионального отдела по котлонадзору
Васильевича	и газовому надзору

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных

производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. Реестровый номер функций в федеральной государственной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 10001285120.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

- осуществления лицензионного контроля в соответствии с пунктом 201702341568 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления Ростехнадзора с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., утвержденного Руководителем Приокского управления Ростехнадзора и согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО.

Задачами настоящей проверки являются:

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является:

- содержащиеся в документах юридического лица сведения о его деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемых видов деятельности зданий, помещений, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов и материалов, соответствие работников юридического лица лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые юридическим лицом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

8. Срок проведения проверки 5 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с 30.07.2018г.

Проверку окончить не позднее 03.08.2018г.

9. Правовые основания проведения проверки:

- ч. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Положение «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 30.07.2004 г. № 401;

- Ст. ст. 9,12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), содержащиеся в нормативно правовых актах и нормативно технических документах, отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Приказом Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его выполнения):

1) визуальный осмотр объекта проверки с применением фотосъемки, с целью оценки соответствия обязательным требованиям, проверка технической документации, соответствия работников лицензионным требованиям, организации эксплуатации объектов. Срок проведения мероприятий по контролю с 30.07.2018г. по 03.08.2018г.

2) проверка документов по месту фактического осуществления деятельности юридическим лицом. Срок проведения мероприятий по контролю с 30.07.2018г. по 03.08.2018г.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

- «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах», утвержденный приказом Ростехнадзора от 12.02.2016 г. № 48.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- копии документов, подтверждающих наличие на законном основании объекта технического регулирования;

- документы, подтверждающие выполнение комплекса мероприятий, включающих систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание объектов технического регулирования в исправном безопасном состоянии.

- реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов по адресу местонахождения (орган, выдавший документы, даты и номера регистрации документов), а в случае отсутствия таких документов - реквизиты документов об утверждении положительных заключений экспертизы промышленной безопасности (наименование органа, утвердившего заключение, дата и номер регистрации документа об утверждении);

- реквизиты документов, подтверждающих соответствие технических устройств, планируемых для применения на объектах по адресу местонахождения, требованиям технических регламентов (наименование органа, подтвердившего соответствие технических устройств, номер и дата выдачи документа), - в случае, если наличие таких документов является обязательным в соответствии с техническими регламентами;

- копии документов, подтверждающих внесение изменений в документацию системы управления промышленной безопасностью в связи с осуществлением деятельности по адресу местонахождения, - в случаях, предусмотренных статьей 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;


- реквизиты документов, свидетельствующих о согласовании с территориальным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору положений о производственном

контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах по адресу местонахождения (наименование согласовавшего органа, дата и номер документа);

- копии планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах по адресу местонахождения;

- сведения о финансовых средствах и перечень материальных ресурсов, зарезервированных для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах по адресу местонахождения.

Заместитель руководителя



В.Н. Демичев

Е.С. Китаев  
Начальник межрегионального отдела  
по котлонадзору и газовому надзору  
Тел. 8(4872)36-22-59  
Факс 8(4872)36-22-51  
kgnadzor@priok.gosnadzor.ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Тула

АКТ ПРОВЕРКИ № 40 -14 ГН  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

Тульская область  
г. Богородицк,  
ул. Пролетарская, д.41

*(место составления акта)*

"03" августа 2018 г.

*(дата составления акта)*

14 часов 00 минут

*(время составления акта)*

По адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Пролетарская, 41

*(место проведения проверки)*

на основании: распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Демичева Виктора Николаевича № 1-847 -р от 22.06.2018 г.

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)*

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания № 3», (ГУТО «КЦСОН № 3»), ИНН 7112011780

*(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)*

Место нахождения юридического лица: Тульская область, г. Богородицк, ул. Пролетарская, 41

Дата и время проведения проверки:

«30» июля 2018 г. с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин.

Продолжительность: 06 часов.

«31» июля 2018 г. с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин.

Продолжительность: 06 часов.

«03» августа 2018 г. с 10 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин.

Продолжительность: 03 часа.

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих часов, 3 рабочих дня

Акт составлен: Приокское управление Ростехнадзора.

*(наименование органа государственного контроля (надзора))*

О проведении проверки уведомлена по электронной почте .

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

Директор ГУТО «КЦСОН № 3» Терехина Лариса Мобиновна , действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.		28.06.2018г. 14:35 часов
<i>должность, ФИО</i>	<i>подпись</i>	<i>дата, время</i>

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

Директор ГУТО «КЦСОН № 3» Терехина Лариса Мобиновна , действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.		30.07.2018г. 09:45 часов
<i>должность, ФИО</i>	<i>подпись</i>	<i>дата, время</i>

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

*(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)*

Лица, проводившие проверку:

- |                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| 1) Дедова<br>Ольга<br>Александровна   | государственный инспектор<br>межрегионального отдела по<br>котлонадзору и газовому надзору | Ответственный за<br>проведение<br>мероприятия по<br>контролю |
| 2) Шеметов<br>Александр<br>Васильевич | государственный инспектор<br>межрегионального отдела по<br>котлонадзору и газовому надзору |  |

**Настоящая проверка проводится с целью :**

- осуществления лицензионного контроля в соответствии с пунктом 201702341568 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления Ростехнадзора с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., утвержденного Руководителем Приокского управления Ростехнадзора и согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО.

**Задачами настоящей проверки являются:**

-предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

**Предметом настоящей проверки является:**

- содержащиеся в документах юридического лица сведения о его деятельности, состоянии

используемых при осуществлении лицензируемых видов деятельности зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и иных объектов и материалов, соответствие работников юридического лица лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые юридическим лицом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

**Правовые основания проведения проверки:**

- ч. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» ;
- Положение «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401;
- Ст.ст. 9, 12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ;

**Обязательные требования, подлежащие проверке:**

- Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

При проведении проверки присутствовали: Директор ГУТО «КЦСОН № 3» Терехина Лариса Мобиновна, действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г. Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина Светлана Александровна, приказ о назначении на должность № 10 л/с от 03.08.2015 г., приказ о назначении лица ответственного за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта № 3-осн. от 09.01.2018 г.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения лицензионных требований:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Нарушены обязательные требования Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности, а именно: не аттестована в области промышленной безопасности заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А.	ч.1 ст.8 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г.; статья 9 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; статья 5 пункт «ж» «Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности.(утверждено постановлением Правительства	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.



N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
		РФ от 10.06.2013 г. № 492). ;раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	
2	Нарушены обязательные требования Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности, а именно : не проводятся комплексные и целевые проверки состояния требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах с составлением актов проверки.	ч.1 ст.8 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г.; статья 11 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; статья 5 пункт «и» «Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности.(утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492), раздел IV пункт 4.1 подпункт в) Положения о производственном контроле ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденном директором ГУТО «КЦСОН № 3» от 07.08.2015 г.; раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.
3	Нарушены обязательные требования Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности, а именно: план мероприятий по локализации и ликвидации аварий согласован с организацией , в свидетельстве об аттестации на право ведения аварийно- спасательных работ которой отсутствует разрешение на проведение газоспасательных работ.	ч.1 ст.8 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г.; часть2 статья 10 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; статья 5 пункт «п» «Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности.(утверждено постановлением Правительства	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
		РФ от 10.06.2013 г. № 492); пункт 9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах № 730 от 26.08.2013 г. ;раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	
4	Нарушены обязательные требования Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности, а именно: план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий не соответствует требованиям Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах № 730 от 26.08.2013 г., не содержит общие и специальные разделы.	ч.1 ст.8 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г.; часть 2 статья 10 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов); статья 5 пункт «п» «Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности.(утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492); пункт 11 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах № 730 от 26.08.2013 г. ;раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.
5.	Нарушены обязательные требования Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности, а именно: в плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий не указаны источники (возможные места) возникновения аварий.	ч.1 ст.8 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г.; часть 2 статья 10 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов); статья 5 пункт «п» «Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II,	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
		и III классов опасности.(утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492) ; пункт 12 подпункт б) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах № 730 от 26.08.2013 г. ;раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	
6	Нарушены обязательные требования Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности, а именно: в плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий не указаны характеристики аварийности и травматизма на опасном производственном объекте, в отношении которого разрабатывается план мероприятий.	ч.1 ст.8 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г.; часть 2 статья 10 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; статья 5 пункт «п» «Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности.(утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492) ; пункт 12 подпункт в) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах № 730 от 26.08.2013 г. ;раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Дедова О. А.

(подпись проверяющего)



Терехина Л.М.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Копия распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Демичева В.Н. № 1-847-р от 22.06.2018 г

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору

**Дедова Ольга Александровна**  
(ФИО)

государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору

**Шеметов Александр Васильевич**



С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: Директор ГУТО «КЦСОН № 3» , действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г..

**Терехина Лариса Мобиновна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется); должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"03 " августа 2018 г. 14 часов 30 минут



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
( Ростехнадзор)**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

г. Тула

**ПРЕДПИСАНИЕ № 40-14 ГН  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

Тульская область  
г. Богородицк  
ул. Пролетарская , д.41

(место составления предписания)

«03» августа 2018 г.

(дата составления предписания)

Государственному учреждению Тульской области « Центру социального обслуживания населения № 3»

Мною, государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Дедовой О.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой проверки, согласно распоряжению от "22" июня 2018 г. №1-847-р заместителя руководителя управления Демичева В.Н. деятельности Государственного учреждения Тульской области « Центр социального обслуживания населения № 3» по соблюдению лицензионных требований.

В ходе проверки выявлены нарушения лицензионных требований:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Нарушены обязательные требования Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности, а именно: не аттестована в области промышленной безопасности заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А.	ч.1 ст.8 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г.; статья 9 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; статья 5 пункт «ж» «Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности.(утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492).	01.11.2018 г.

2	<p>Нарушены обязательные требования Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности, а именно : не проводятся комплексные и целевые проверки состояния требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах с составлением актов проверки.</p>	<p>ч.1 ст.8 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г.;          статья 11 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;          статья 5 пункт «и» «Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности.(утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492),          раздел IV пункт 4.1 подпункт в) Положения о производственном контроле «КЦСОН № 3» ,          утвержденном директором «КЦСОН № 3» от 07. 08. 2015 г.</p>	01.11.2018 г.
3	<p>Нарушены обязательные требования Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности, а именно: план мероприятий по локализации и ликвидации аварий согласован с организацией ,в свидетельстве об аттестации на право ведения аварийно- спасательных работ которой отсутствует разрешение на проведение газоспасательных работ.</p>	<p>ч.1 ст.8 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г.;          часть2 статья 10 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;          статья 5 пункт «п» «Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности.(утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492) ;          пункт 9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах № 730 от 26.08.2013 г.</p>	01.11.2018 г.
4	<p>Нарушены обязательные требования Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности, а именно: план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий не</p>	<p>ч.1 ст.8 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г.;          часть2 статья 10 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;          статья 5 пункт «п» «Положения о лицензировании и эксплуатации</p>	01.11.2018 г.

	соответствует требованиям Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах № 730 от 26.08.2013 г., не содержит общие и специальные разделы.	взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности.(утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492) ; пункт 11 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах № 730 от 26.08.2013 г.	
5	Нарушены обязательные требования Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности, а именно: в плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий не указаны источники (возможные места) возникновения аварий.	ч.1 ст.8 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г.; часть 2 статья 10 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; статья 5 пункт «п» «Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности.(утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492) ; пункт 12 подпункт б) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах № 730 от 26.08.2013 г.	01.11.2018 г.
6	Нарушены обязательные требования Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности, а именно: в плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий не указаны характеристики аварийности и травматизма на опасном производственном объекте, в отношении которого разрабатывается план мероприятий.	ч.1 ст.8 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г.; часть 2 статья 10 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; статья 5 пункт «п» «Положения о лицензировании и эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, и III классов опасности.(утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492) ; пункт 12 подпункт в) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных	01.11.2018 г.

		производственных объектах № 730 от 26.08.2013 г.	
--	--	--	--

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

Юридическому лицу Государственному учреждению Тульской области « Центру социального обслуживания населения № 3»

находящемуся по адресу: Тульская область, г. Богородицк , ул. Пролетарская , д.41

в лице Терехиной Лариси Мобиновны - действующей Устава ГУТО «КЦСОН № 3» ,

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:

Дедова О. А.

(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена: Директор ГУТО «КЦСОН № 3» , действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.

Терехина Лариса Мобиновна

(подпись).

«03 » августа 2018 г.