



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БОГОРОДИЦКОМУ И КУРКИНСКОМУ РАЙОНАМ  
(301835 ул. Шахтная, д. 2 г. Богородицк Тульская область телефон/факс 2-14-18/2-29-34)

г. Богородицк  
(место составления)

«07» марта 20 19 г.  
(дата составления)

### Предостережение № 6 о недопустимости нарушения обязательных требований

В период с 13 час. 00 мин. по 13 час. 30 мин. «06» марта 2019 г. проводились профилактические мероприятия в здании государственного учреждения Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения №3" по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Комсомольская, д. 31а

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)

В ходе проведения профилактической работы установлено:

- не организовано проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией с использованием методов инструментального контроля. (основание п. 5.1 ГОСТ Р 57974-2017 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»).

Нарушение вышеуказанного и в случае возникновения пожара может привести к тяжким последствиям.

(выявленные нарушения обязательных требований, наступившие и возможные последствия, информация о том, какие действия (бездействие) приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

### ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

Директора государственного учреждения Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения №3" Терехину Ларися Мобиновну

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность, место работы)

о недопустимости впредь указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что необходимо:

- организовать проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией с использованием методов инструментального контроля. (основание п. 5.1 ГОСТ Р 57974-2017 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ. Организация



проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»).

За невыполнение данных требований предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований)

### ПРЕДЛАГАЮ

*Директора государственного учреждения Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения №3" Терехину Ларися Моббиновну*

(наименование органа власти, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, должностного лица, гражданина)

принять к сведению вышеуказанные требования пожарной безопасности и в срок не позднее 60 дней со дня получения предостережения направить уведомление об исполнении предостережения в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому районам

(территориальный орган надзорной деятельности)

Уведомление об исполнении предостережения, а также возражения на предостережение (при наличии) направлять по адресу: 301835, Тульская область, г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 2, тел./факс (48761)2-14-18, (48761)2-29-34

(адрес органа надзорной деятельности, адрес электронной почты)

Зам. начальника ОНД и ПР по Богородицкому и Куркинскому районам  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Тульской области  
подполковник вн. службы Саломасов В.В.

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)



« 07 » марта 2019 г.

Предостережение получил:

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

Терехина Л.М.

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Предостережение направлено:

\_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)