



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БОГОРОДИЦКОМУ И КУРКИНСКОМУ РАЙОНАМ

(301835 ул. Шахтная, д. 2 г. Богородицк Тульская область телефон/факс 2-14-18/2-29-34)

г. Богородицк

(место составления)

«07» марта 20 19 г.

(дата составления)

Предостережение № 8
о недопустимости нарушения обязательных требований

В период с 13 час. 35 мин. по 14 час. 00 мин. «06» марта 2019 г. проводились профилактические мероприятия в здании государственного учреждения Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения №3" по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Комсомольская, д. 89

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)

В ходе проведения профилактической работы установлено:

-не организовано проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией с использованием методов инструментального контроля. (основание п. 5.1 ГОСТ Р 57974-2017 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»).

Нарушение вышеуказанного и в случае возникновения пожара может привести к тяжким последствиям.

(выявленные нарушения обязательных требований, наступившие и возможные последствия, информация о том, какие действия (бездействие) приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

Директора государственного учреждения Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения №3" Терехину Ларися Мобиновну

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность, место работы)

о недопустимости впредь указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что необходимо:

- организовать проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией с использованием методов инструментального контроля. (основание п. 5.1 ГОСТ Р 57974-2017 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ. Организация

проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»).

За невыполнение данных требований предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований)

ПРЕДЛАГАЮ

Директора государственного учреждения Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения №3" Терехину Ларися Мобиновну

(наименование органа власти, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, должностного лица, гражданина)

принять к сведению вышеуказанные требования пожарной безопасности и в срок не позднее 60 дней со дня получения предостережения направить уведомление об исполнении предостережения в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому районам

(территориальный орган надзорной деятельности)

Уведомление об исполнении предостережения, а также возражения на предостережение (при наличии) направлять по адресу: 301835, Тульская область, г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 2, тел./факс (48761)2-14-18, (48761)2-29-34

(адрес органа надзорной деятельности, адрес электронной почты)

Зам. начальника ОНД и ПР по Богородицкому и Куркинскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тульской области
подполковник вн. службы Саломасов В.В.

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)



« 07 » марта 2019 г.
Предостережение получил:

(дата, подпись)

Терехина Л.М.
(ФИО)

Предостережение направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)