



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Г. Тула

ПРЕДПИСАНИЕ № 79-14 ГН

Тульская область
г. Богородицк,
ул. Пролетарская, д.41

(место составления предписания)

" 13" ноября 2019 г.

(дата составления предписания)

Государственному учреждению Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3»

Мною, государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора Дедовой Ольгой Александровной
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжению от "28"10.2019 г. № 1-1816-р заместителя руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Бирюкова А. В. деятельности Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3»

социального обслуживания населения № 3»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения обязательных требований промышленной безопасности в присутствии: заместителя директора Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» Шмариной Светланы Александровны выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности:

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Нарушены требования промышленной безопасности, а именно: отсутствует План мероприятий по организации и осуществлению производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах на 2019 год.	Статья 4, часть 2 статьи 9, статья 11 Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция); пункт б) раздела IV «Положения о производственном контроле», утвержденного 11.01.2016 года; раздел 3, пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3», утвержденной	13.02.2020 года

2	Нарушены требования промышленной безопасности, а именно: не проводятся целевые и плановые проверки по соблюдению требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах в 2019 год .	<p>директором 03.08.2015 г.</p> <p>Статья 4, часть 2 статьи 9, статья 11 Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция) ; пункт в) раздела IV «Положения о производственном контроле» , утвержденного 11.01.2016 года; раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.</p>	13.02.2020 года
3	Не обеспечена достаточная готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий: в плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий отсутствует соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 26.08.2017 г. № 730 «О разработке плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте».	<p>Статья 4, часть 2 статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (с изменениями на 07.03.2017 г.); Пункт 2 Постановления Правительства от 26.08.2017 г. № 730 « О разработке плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте» ;раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.</p>	13.02.2020 года
4	Нарушены обязательные требования промышленной безопасности, а именно: не аттестованы в области промышленной безопасности (по «Правилам безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утверждены Приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 г. № 485 и «Правилам безопасности сетей газораспределения и газопотребления», зарегистрированы Минюстом России от 31.12.2013 г.) лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов	<p>Статья 4, часть 2 статьи 9 , статья 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция) пункт 9 раздел II ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» , утвержденные приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 г. ;раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.</p>	13.02.2020 года
5	Нарушены обязательные требования промышленной безопасности, а именно: на предприятии отсутствуют журнал регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ и журнал регистрации учета газоопасных работ, проводимых без нарядов-	<p>Статья 4, часть 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция) ; раздел II пункт 2.1 , подпункт 2.1.11 ; подпункт 2.1.12 Федеральных норм и правил в области промышленной</p>	13.02.2020 года

	допусков на проведение газоопасных работ.	безопасности «Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», зарегистрированы Минюстом РФ за № 49189 от 11.12.2017 г. ;раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	
6	Нарушены требования промышленной безопасности, а именно: на предприятии отсутствует список ответственных за безопасное проведение газоопасных работ , утвержденный руководителем подрядной организацией , с которой заключен договор .	Статья 4, часть 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция) (с изменениями на 07.03.2017 г.); раздел II , пункт 2.1. подпункт 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», зарегистрированы Минюстом РФ за № 49189 от 11.12.2017 г ;раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	13.02.2020 года
7	Нарушены требования промышленной безопасности, а именно: отсутствует перечень газоопасных работ, согласованный со специализированной профессиональной аварийно – спасательной службой.	Статья 4, часть 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция) ; раздел II , пункт 2.1. подпункт 2.1.8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», зарегистрированы Минюстом РФ за № 49189 от 11.12.2017 г. ;раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	13.02.2020 года
8	Нарушены требования промышленной безопасности, а именно : на предприятии отсутствует наряды-допуски на проведение газоопасных работ с приложением схем места проведения газоопасных работ.	Статья 4, часть 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция) (с изменениями на 07.03.2017 г.); раздел II , пункт 2.2. подпункт 2.2.4 Федеральных норм и правил в области промышленной	13.02.2020 года

		безопасности «Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», зарегистрированы Минюстом РФ за № 49189 от 11.12.2017 г; раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	
--	--	--	--

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Юридическому лицу : ГУТО КЦСОН № 3 находящемуся по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.41 в лице директора ГУТО КЦСОН № 3 Терехиной Л.М., действующей на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г. фирменное наименование, место нахождения (адрес), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства), предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предписание выдала:

государственный инспектор межрегионального
 отдела по котлонадзору надзору и газовому
 надзору
Дедова Ольга Александровна

(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена: директор ГУТО «КЦСОН № 3», действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.

Терехина Лариса Мобиновна

«13» 11. 2019 г.

(подпись)

