

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Тульской области

301835, Тульская область, г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 2, тел. (48761) 2-14-18, факс: (48761) 2-29-34.

г. Богородицк

(место составления акта)

« 29 » ноября 20 19 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 144**

по адресу/адресам: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Комсомольская, д. 31а

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: зам. начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому районам подполковника
внутренней службы Саломасова В.В. № 144 от «21» октября 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена **плановая выездная проверка** в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

**Государственное учреждение Тульской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения №3"**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» ноября 2019 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.,

«29» ноября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность проверки: 2 дня, 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Богородицкому и Куркинскому районам Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Терехина Лариса Мобиновна

01.11.2019 г. в 11 час. 30 мин.

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: начальник ОНД и ПР по Богородицкому и Куркинскому
районам подполковник внутренней службы Кирюшин Роман Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГУ ТО «Комплексный центр
социального обслуживания населения №3» Терехина Лариса Мобиновна, заведующая
стационарным отделением ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания
населения №3» Маринина Светлана Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности
(установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных

требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Приборы приемно-контрольные не защищены от несанкционированного доступа	п.13.14.5 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009;	заведующая стационарным отделением ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №3» Маринина Светлана Евгеньевна
2.	В медицинской комнате расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 83, п. 13.3.6. Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009	заведующая стационарным отделением ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №3» Маринина Светлана Евгеньевна
3.	В кладовой допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ППР), п. 42 в): 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	заведующая стационарным отделением ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №3» Маринина Светлана Евгеньевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

Л.М. Терехина

(подпись проверяющего)

Р.Н. Кирюшин

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 144 от 21.10.2019 г., предписание № 144/1/1-3 от 29.11.2019 г., административный протокол №199 от 29.11.2019 г., форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, копия контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, копия контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию вывода сигнала АПС на пульт, копия журнала регистрации работ по ТО и ремонту АУПС и СОУЭ, копия протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, копия приказа о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность, копия удостоверений об обучении ПТМ, копия журнала учета противопожарных тренировок, копия журнала учета средств защиты органов дыхания.

Начальник ОНД и ПР
по Богородицкому и Куркинскому районам
Кирюшин Р.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» ноября 2019 г.



(подпись)
М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №3» Терехина Лариса Мобиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» ноября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)