

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Тульской области

301835, Тульская область, г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 2, тел. (48761) 2-14-18, факс: (48761) 2-29-34.

Предписание № 144/ 1 /1-3

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному учреждению Тульской области "Комплексный центр социального

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

обслуживания населения №3" в лице директора Терехиной Лариси Мобиновны

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Богородицкого
(наименование органа ОНД)

и Куркинского районов Тульской области по пожарному надзору Саломасова В.В. № 144 от « 21 »
октября 2019 года, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

«01» ноября 2019 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.,

«29» ноября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена **плановая** проверка

**Начальником ОНД и ПР по Богородицкому и Куркинскому районам подполковником
внутренней службы Кирюшиным Романом Николаевичем территории, зданий и помещений
ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №3», по адресу:
Тульская обл., г. Богородицк, ул. Комсомольская, д. 31а**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с **директором ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения
№3» Терехиной Ларисей Мобиновной, заведующей стационарным отделением ГУ ТО
«Комплексный центр социального обслуживания населения №3» Марининой Светланой
Евгеньевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ Преписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Приборы приемно-контрольные защитить от несанкционированного доступа	п.13.14.5 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009;	До 01.06.2020г.	
2.	В медицинской комнате расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 83, п. 13.3.6. Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009	До 01.06.2020г.	
3.	В кладовой светильник обеспечить защитным колпаком.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ППР), п. 42 в); 42. Запрещается:	До 01.06.2020г.	

		в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Начальник ОНД и ПР по Богородицкому
и Куркинскому районам
Кирюшин Р.Н.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» ноября 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а):

(Handwritten signature)

(подпись)

**Директор ГУ ТО «Комплексный центр
социального обслуживания населения №3»
Терехина Лариса Мобиновна**

(должность, фамилия, инициалы)

«29» ноября 2019 г.