



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА
ВОЛОВСКОГО РАЙОНА**

ул. Ленина, 69, п. Волово,
Тульская область, Россия, 301570

22.08.2022

№ 7-03-2022/433 И

Директору ГУ ТО «Комплексный
центр социального обслуживания
населения № 3»
(ГУ ТО КЦСОН № 3)

Терехиной Л.М.

ул. Пролетарская, д. 41, г.
Богородицк, 301835

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
требований пожарной безопасности

Прокуратурой Воловского в рамках осуществления прокурорского надзора, проведена проверка исполнения требований законодательства в области пожарной безопасности в здании ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3».

Проверка проведена с привлечением специалиста отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам УНД ГУ МЧС России по Тульской области.

В ходе проверки было установлено следующее:

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определены общие правовые экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. При этом, в Законе указано, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

В соответствии с ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности; иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства

ВЛ № 035763

№ Исорг-20700004-528-22/-20700004

1076-6X
05.09.2022

тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и на основании постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Согласно п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Согласно п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

В ходе проверки установлено, что в здании ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» имеются нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, а именно:

- в коридоре первого этажа правого крыла здания неисправно устройство для самозакрывания дверей;
- в коридоре второго этажа правого крыла неисправно устройство для самозакрывания противопожарных дверей;
- в коридоре второго этажа левого крыла неисправно устройство для самозакрывания противопожарных дверей;

- в коридоре первого этажа правого крыла огнетушители № 13 и №5 эксплуатируются с поврежденными раструбами и требуют замены.

Причинами выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение работниками учреждения требований законодательства пожарной безопасности и ненадлежащее руководство со стороны администрации за работниками в чьи обязанности входит исполнение вышеназванного законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению и недопущению отмеченных в нем нарушений законодательства.

2. За допущенные нарушения действующего законодательства, а также ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, решить вопрос о привлечении в соответствии со ст.192 Трудового кодекса РФ к дисциплинарной ответственности виновных лиц, предоставив копии приказов (распоряжений) о наказании виновных лиц.

Представление рассмотреть с участием прокурора. О времени и месте рассмотрения настоящего представления сообщить прокурору Воловского района.

О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить прокурору района в письменной форме в установленный законом месячный срок со дня его получения.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

В.В.Кутрин