

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное учреждение
Тульской области
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ № 3»
(ГУ ТО КЦСОН № 3)

ул. Пролетарская, 41, г. Богородицк,
Тульская обл., 301835
Тел. 8 (48761) 2-16-40/факс 8 (48761) 2-10-64
E-mail: tcson.bogoroditck@tularegion.ru
сайт: cso-bogorod.ru

04.09.2022 № 694-Исх

ПРОКУРАТУРА
ВОЛОВСКОГО РАЙОНА

На ваше представление об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 22.08.2022 №7.03.2022/433н государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения №3» сообщает Вам о том, что в представлении указаны следующие нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности:

- в коридоре первого этажа правого крыла неисправно устройство для самозакрывания дверей;
- в коридоре второго этажа правого крыла неисправно устройство для самозакрывания противопожарных дверей;
- в коридоре второго этажа левого крыла неисправно устройство для самозакрывания противопожарных дверей;
- в коридоре первого этажа правого крыла огнетушители №13 и №5 эксплуатируются с поврежденными раструбами и требуют замены.

Данные нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности ранее были указаны в предписании нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 250/1 от 17.09.2021, которые выявлены во время проведения плановой выездной проверки здания, помещения и территории по адресу Тульская область, Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная, д.26. Проверку проводил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам майор внутренней службы Парфенов С.А. По факту нарушений требований пожарной безопасности 21.09.2021 Парфенов С.А. вынес постановление № 211 о наложении административного взыскания на заведующего отделением Шмарину Светлану Александровну, в виде административного штрафа на сумму 6000 (шесть тысяч) рублей.

В соответствии с п.8 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336, нашим учреждением было направлено ходатайство о дополнительном продлении срока исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 17.09.2021 № 250/1 до 28.02.2023 года.

Учитывая, что срок устранения нарушений пожарной безопасности продлен и указанная в ходатайстве дата не наступила, а Шмарина С.А. привлечена к административной ответственности, считаем преждевременным привлечение в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ к дисциплинарной ответственности ответственных за пожарную безопасность лиц и просим аннулировать вышеуказанное **представление**.

Директор

Л. М. Терехина

Исполнитель: Зотов В.В.

Телефон 8 (48761) 2-35-64